

## 附件1

## 广州市番安企业管理有限公司饭堂厨房设备采购内容及需求

NO	货物名称	型号规格	单位	数量	品牌	技术要求	图片
<b>A. 主厨房</b>							
A01	双头大锅灶	约2150*1150*1250	台	1	厂制品	材质：304#优质不锈钢板；炉面板（冲压）- $\delta$ 1.2板、炉梁- $\delta$ 1.2板，炉腿外套- $\phi$ 51不锈钢管，炉面板、尾烟道- $\delta$ 2.0钢板，炉胆围板、过烟道- $\delta$ 1.5钢板；前沿带溢水排污槽，配挡渣板；可调脚-M24*80地脚螺丝。附件：不锈钢摇摆水龙头2支；炉侧板400mm，背板高度350mm，子弹脚直径51mm，配直径800mm大锅，自动点火，带熄火保护装置。	
A02	单门电汽两用蒸饭车	700*670*1350	台	2	多美多	380V/12KW. 12盆	
A03	双头矮仔炉	1400*700*800	台	1	厂制品	采用优质304#板；炉面板（冲压）- $\delta$ 1.2板、炉梁- $\delta$ 1.2板，炉腿外套- $\phi$ 51不锈钢管	
A04	单头矮仔	800*700*800	台	1	厂制品	采用优质304#板；炉面板（冲压）- $\delta$ 1.2板、炉梁- $\delta$ 1.2板，炉腿外套- $\phi$ 51不锈钢管	
A05	炉拼台	约400*800*1250	张	2	厂制品	采用优质304#不锈钢板；面用1.5mm厚；脚通用 $\phi$ 51*1.2mm不锈钢管。	
A06	不锈钢烟罩	L*1200*500	米	7	厂制品	采用1.2mm（ $\pm$ 10）优质不锈钢板，配不锈钢油槽和滤网，304#优质不锈钢板	
A07	封墙板	L*1200*500	米	7	厂制品	采用优质304#板；面板 $\delta$ 0.8mm	
A08	双通道工作台	1800*800*800	台	2	厂制品	采用优质304#不锈钢板，面板 $\delta$ 1.5mm层板 $\delta$ 1.0mm不锈钢板制作，面板加强筋，推拉门。配可调节重力脚。	
A09	四门雪柜	1220*730*1800	台	1	奥立华	*容量：856L； *制冷方式：直冷； *控温类型：电子温控 *柜脚类型：万向轮脚； *内外箱材料：201#不锈钢；	
A10	洗地龙头	长度10M	台	1	立博	1. 低碳钢喷涂表面处理，配置金属高压水枪。 2. 耐高温100摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm，水枪连接1/2内丝。管子耐压300PSI，可自动伸缩。	
A11	灭蝇灯		台	4	山川	1、前后挡板内承载粘蝇纸，两块挡板往上由内至外倾斜，与诱蝇灯管成V字形。诱蝇光波由内侧铝制反射腔折射至机外，将苍蝇引诱至机内，被粘蝇纸捕捉。 2、额定电压/功率：220V/30W；	
A12	单星洗台	1500*700*950	台	1	厂制品	304#不锈钢磨砂贴塑板，面板1.2mm、星盆1.2mm，用 $\phi$ 38*1.2mm不锈钢管做支撑，下加不锈钢可调脚。配高身龙头和优质下水器，下加不锈钢可调脚。	
A13	双层工作台	1800*700*800	台	2	厂制品	采用优质304#不锈钢，面板 $\delta$ 1.5mm层板 $\delta$ 1.0mm不锈钢板制作，面板加强筋， $\phi$ 38*1.2mm制脚架，配可调节子弹脚。	
<b>B. 洗消区</b>							
B01	三星洗涮台	1800*700*950	台	1	厂制品	304#不锈钢磨砂贴塑板，面板1.5mm、星盆1.2mm，面板下夹铝蜂窝板后再封0.6mm钢板，用 $\phi$ 38*1.2mm不锈钢管做支撑，下加不锈钢可调脚。配高身龙头和优质下水器，下加不锈钢可调脚。	
B02	双门红外消毒柜	1130*470*1765	台	1	亿盟	1、全201#不锈钢打造箱体，设计时尚大方； 2、内外无磁不锈钢+不锈钢加热管； 3、整机整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温； 4、采用高温热风循环消毒系统消毒，清楚各种有害病菌； 5、采用不锈钢层架、重力脚配置，承载力强，坚固耐用； 6、可调温控器和可调定时器功能，温度时间随意调节；	

B03	长条洗手池	1500*700*950	台	1	厂制品	304#不锈钢磨砂贴塑板, 面板1.5mm、星盆1.2mm, ,配高身龙头和优质下水器, 下加不锈钢可调脚。	
B04	开水器连底座	9kw/380V	台	1	永强	整机整体发泡, 门封条密闭工艺, 隔热保温; 自动进水	
<b>C. 加工区</b>							
C01	双星洗台	1800*700*950	台	2	厂制品	304#不锈钢磨砂贴塑板, 面板1.8mm、星盆1.2mm, 用 $\phi 38*1.2$ mm不锈钢管做支承, 下加不锈钢可调脚, 配高身龙头和优质下水器, 下加不锈钢可调脚。	
C02	四层格栅货架	1200*600*1600	台	2	厂制品	主架不锈钢38*38*1.2mm管, 横架不锈钢38*25*1.0mm管, 层架不锈钢25*13*0.8mm。	
C03	双层砧板工作台	1500*700*800+150	台	1	厂制品	采用优质304#不锈钢, 面板 $\delta 1.5$ mm层板 $\delta 1.0$ mm不锈钢板制作, 面板加强筋, $\phi 38*1.2$ mm制脚架, 配可调节子弹脚。	
C04	洗地龙头	长度10M	台	1	立博	1. 低碳钢喷涂表面处理, 配置金属高压水枪。 2. 耐高温100摄氏度钢丝编织液管, 直径20mm, 水枪连接1/2内丝。管子耐压300PSI, 可自动伸缩。	
<b>D. 仓库</b>							
D01	米面地架	1500*700*200	台	2	厂制品	主架不锈钢38*38*1.2mm管, 横架不锈钢38*25*1.0mm管	
D02	四层格栅货架	1500*500*1550	台	2	厂制品	主架不锈钢38*38*1.2mm管, 横架不锈钢38*25*1.0mm管, 层架不锈钢25*13*0.8mm。	
<b>E. 售卖区</b>							
E01	洗手池	450*450	台	1	厂制品	304#不锈钢磨砂贴塑板, 面板1.2mm, 面板下夹铝蜂窝板后再0.6mm钢板	
E02	四格热烫池	1500*700*800	台	1	厂制品	全部采用国标 304#不锈钢, 台面厚 1.5mm, 柜身厚 1.5mm, 层板厚 1.2mm, 配 4 个高150mm1/1GN 盆连盖及 3 个连接棒, 配不锈钢子弹脚; 功率2KW, 电压220V, 温度可调, 有漏电保护装置。	
E03	单通工作柜	1500*700*800	台	1	厂制品	采用优质304#不锈钢, 面板 $\delta 1.5$ mm层板 $\delta 1.0$ mm不锈钢板制作, 面板加强筋, $\phi 38*1.2$ mm制脚架, 配可调节子弹脚。	
E04	小型留样冰箱	22升	台	1	奥克斯	符合国家标准, 直冷	
E05	紫外线消毒灯		台	1	飞利浦	220V/30W	
E06	双层工作台	1500*700*800		1	厂制品	采用优质304#不锈钢, 面板 $\delta 1.5$ mm层板 $\delta 1.0$ mm不锈钢板制作, 面板加强筋, $\phi 38*1.2$ mm制脚架, 配可调节子弹脚。	
E07	灭蝇灯		台	1	山川	1、前后挡板内承载粘蝇纸, 两块挡板往上由内至外倾斜, 与诱蝇灯管成V字形。诱蝇光波由内侧铝制反射腔折射至机外, 将苍蝇引诱至机内, 被粘蝇纸捕捉。	
<b>F. 餐厅</b>							
F01	双层工作台	1300*700*800	个	1	厂制品	采用优质304#不锈钢, 面板 $\delta 1.5$ mm层板 $\delta 1.0$ mm不锈钢板制作, 面板加强筋, $\phi 38*1.2$ mm制脚架, 配可调节子弹脚。	
F02	细消毒碗柜(含筷子区/可容纳100只碗)	60升	台	1		符合国家标准	
<b>G. 排烟系统</b>							

G01	排风管道	700*500 500*500	m2	45	厂制品	不锈钢0.8mm	
G02	弯头、三通、变径管		m2	10	厂制品	不锈钢0.8mm	
G03	离心式抽风机		台	1	麦凯	15600m³/h, 全压466Pa	
G04	油烟静电处理器		台	1	广蓝	低空排放, 20000m³/h	
G05	启动电箱		套	1	厂制品		
G06	静电支架		项	1	厂制品	槽钢	
G07	风机支架		套	1	厂制品	含防震胶	
G08	风机减震器		套	1	厂制品		
G09	软连接		套	2	厂制品	防火防油, 帆布	
G10	接油盆		个	2	厂制品	不锈钢0.8mm	

#### H. 厨房新风

H01	排风管道	400*400	m2	25	厂制品	镀锌板0.8mm	
H02	轴流风机		台	1	厂制品	4#	
H03	启动电箱		套	1	厂制品	由采购人负责放线	
H04	支架		项	1	厂制品	槽钢	
H05	风机减震器		套	1	厂制品		
H06	软连接		套	2	厂制品	防火防油, 帆布	
H07	牛眼风嘴		个	8	厂制品		
H08	百叶窗		项	1	厂制品		

#### M. 煤气房

M01	高压减压阀		个	2	力高	采用天然气化, 不采用气化炉主动气化, 减压阀选择应匹配灶具参数, 符合GB35844-2018、CJ50-2008等标准要求, 满足出气口为螺纹连接、具有超压切断、低压切断、过流切断安全功能等基本条件。	
M02	中压减压阀						
M03	无缝煤气管	DN40	米	28	厂制品	钢管需有防腐层, 如采用镀锌防腐, 应为热浸镀锌。根据CJJ94-2009第4.3.3要求, 公称尺寸不大于DN50的镀锌钢管应当采用螺纹连接; 当必须采用其他连接形式时, 应采取相应的措施。	
M04	管道球阀		个	6	厂制品	管道阀门应满足CJ/T180-2014等标准要求, 在连接灶具前配备液化气自闭阀。	
M05	高压波纹管		条	4	厂制品	波纹管应满足GB/T41317-2022等标准要求	

M06	氧气、乙炔、油漆		项	1	厂制品		
M07	煤气报警器		套	1	晨阳	应安装可燃气体探测报警系统，系统含可燃气体探测器、可燃气体报警控制器、消防警铃，可燃气体探测报警系统选型、安装应符合GB50058-2014、CJJ/T146-2011等标准要求，探测器可识别气体类型应包括丙烷、丁烷，系统中安装的防爆电气型号至少应达到EXd IIA T2 Gb等级。	







